מסמך הבהרות מס׳ 2

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ חדרי ההלבשה ותא הכבוד באצטדיון רמת גן – הזמנה מס׳ 05/26

מס׳ סידורי	שאלה	תשובה
1	מי מספק את מערכת המים החמים (דוד) ?	הקבלן המבצע.
2	האם ניתן לספק גופי תאורה של ניסקו?	לא, מצורף מפרט של גופי תאורה.
3	מי מספק אמבטיית קרח ?	הקבלן המבצע.
4	אבקש לקבל תוכניות סופיות של מיזוג אוויר בתא כבוד?	תכניות מיזוג אויר יועברו עד 16/11/2026.
5	פרק 18 תקשורת ומתח נמוך האם הכנה היא צנרת וקופסאות בלבד פלוס חוט משיכה ?	צנרת מלאה- צנרת בצינור כפיף עד ריכוז תקשורת.
6	פרק 34 ספרינקלרים התאמה מערכת גילוי אש התאמה שילוט בטיחות יבוצע ע״י קבלן אחר ?	עד 16/11/26 תצורף תכנית בטיחות + מערכת כיבוי אש . על הקבלן לתמחר את הדרישות שיועברו.
7	פרק 8 פאנלים שקועים פסי לד ip 65 תאורה דקורטיבית האם קיים סוג מסוים של ג״ת ?	מצורף מפרט גופי תאורה .
8	פרק 36 חשמל חכם ובקרה האם יבוצעו צנרת וחוט משיכה בלבד?	כן, צנרת עם חוט משיכה בצינור כפיף בתקן עד ריכוז בטחון (בקרת כניסה /רכזת ניתוקים).
9	פרק 15 האם קיימת תוכנית סופית של מערכת וי אר אפ פלוס מערכת צילר בתוך תא הכבוד?	תכניות מיזוג אויר יועברו עד 16/11/2026.
10	כתב כמויות קומת קרקע – סעיף 10.110 ״חיפוי קירות במעבר היציאה למגרש – לפי חלופות המעצבת (מחיר ממוצע)״ –**מהן החלופות? ומה הכוונה במחיר ממוצע?**	על הקבלן לספק חיפוי קיר מקרמיקה גרניט פורצלן על פי בחירת המעצבת.
11	כתב כמויות קומת קרקע – סעיף 12.035 – ״דלת הזזה זכוכית חשמלית...״ **האם הכוונה לדלת הזזה רגילה או דלת קורסת?**	בשלב זה כל הדלתות יהיו דלתות בהלה עד קבלת תכנית מאושר של יועץ בטיחות ב16/11/26.

ISRAEL FOOTBALL ASSOCIATION
ההתאחדות לכדורגל בישראל

+ 972-3-6171500
ההתאחדות לכדורגל בישראל
איצטדיון רמת גן, ת.ד. 3591, רמת גן 52134
Ramat-Gan Stadium
Aba Hillel St. 299, P.O. Box 3951, Ramat Gan 52134, Israel

12	כתב כמויות קומת קרקע – סעיף 06.050 – "דלת הזזה חשמלית מוגנת מים..." **האם הכוונה לדלת הזזה רגילה או דלת קורסת?**	בשלב זה כל הדלתות יהיו דלתות בהלה עד קבלת תכנית מאושרת של יועץ בטיחות ב16/11/26.
13	כתב כמויות קומת קרקע – סעיף 06.060 – "מחיצות תאי שירותים HPL..." – **האם יש תכנית עם פרטים נוספים ופריסות / חתכים בכדי לתמחר?**	לא, HPL בצבע לפי בחירת המעצבת.
14	כתב כמויות קומת קרקע וקומה עליונה – פרק 08 בכללי וסעיף 08.010 – לוח חשמל משני – **האם יש תכנית לוחות? עבודה בהיקף כזה חייבת יועץ חשמל עם תכניות מסודרות, לא ניתן לבצע את העבודה רק לפי תכניות חשמל אדריכליות.**	על הקבלן המבצע להמציא אישור לוח בתקן.
15	כתב כמויות קומת קרקע וקומה עליונה – סעיף 34.010 – "התאמת מערכת ספרינקלרים קיימת לתקרות החדשות" – **למה הכוונה? בסיור ראינו שאין כלל מערכת ספרינקלרים.**	ראה סעיף 6
16	כתב כמויות קומת קרקע וקומה עליונה – פרק 99 – **מה נדרש לעשות בפרק זה? אלו סעיפים שלא ניתן לתמחר מראש וללא פרטים, האם הכוונה להשאיר ריק?**	במידה ויצטרכו חיזוקים קונסטרוקטיביים כלשהם במהלך העבודה יתומחר בנפרד.
17	בסיור נאמר שבעבודות התקשורת וחשמל חכם אנו נדרשים לתמחר הכנות בלבד – נא לציין זאת במפורש במסמך ההבהרות.	ראו סעיפים 5 ו-8.
18	**האם קיימת מערכת גילוי אש במקום?**	כן, שעליה צריכים לבצע התאמות כפוף ליועץ בטיחות.
19	האם יש פרטי נגרות	לא.
20	האם יש פרטי אלומיניום	ראה כתב כמויות , פרופיל 1600 קליל

מובהר כי:

1. אלא אם צוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי ההזמנה.
2. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי נפרד מההזמנה.
3. המציע יצרף להצעתו להזמנה מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על ידו בכל עמוד.
4. מובהר כי ההזמנה מושא מסמך זה אינה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, תשנ"ב 1992- , ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים.
5. מובהר כי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב 1992- , והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה אינם חלים על ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה במסמך זה שימוש במונח "מכרז" בין על ידי ההתאחדות ובין על ידי מי מהמציעים אזי שהדבר נעשה למען הנוחות בלבד.

+ 972-3-6171500
ההתאחדות לכדורגל בישראל
איצטדיון רמת גן, ת.ד. 3591, רמת גן 52134
Ramat-Gan Stadium
Aba Hillel St. 299, P.O. Box 3951, Ramat Gan 52134, Israel