



**מסמך הבהרות מס' 1 - הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ תאי השירותים
באצטדיון רמת גן - הזמנה מס' 04/26**

מס' סידורי	שאלה	תשובה
1	סעיף 5.1 – אסלה תלויה אנטי ונדלזם נא להעביר דגם מדויק ופרט המחירים עבור האסלות הנ"ל יקרים מאוד. האם הלחצן לאסלה הוא גם מנירוסטה?	כמו מושב אסלה הגייני של ליפסקי או מושב אסלה מונגשים של המרכז הישראלי לאסלות , המשלבים צירי נירוסטה חזקים ועמידות בפני שבירה ושחיקה.
2	האם נדרש הפרדות למשתנות בטרספה?	לא נדרשת הפרדה למשתנות כפי שמצוין בתוכנית
3	סעיף 1.8- פירוק מחיצות לא יכול להיות במ"א אלא במ"ר	הערכה מתקבלת נא לתמחר בהתאם למטר רץ בתוכנית
4	סעיף 7.2- הפרופיל אינו יכול להיות שקוע כי אין תקרת גבס יש תקרת בטון חשופה	על המציע לספק גופי תאורה לא שקועים המתאימים לתקרת בטון - עמידים ללחות ומים לפחות ע"פ תקן ip67
5	סעיף 11.1- דלת מוסדית לא יכולה להיות מאלומיניום (נא להתייעץ עם יועץ בטיחות)	יש לספק דלת העומדת בתקן אש ועומדת בתנאי ההנגשה ע"פ התקן הישראלי והנחיות יועצי הבטיחות והנגישות
6	סעיף 11.2- דלת נגישה לשירותי נכים לא יכולה להיות מאלומיניום	הערה מתקבלת יש לספק דלת המתאימה לשירותי נכים לפי התקן ומותאמת לחללים רטובים
7	לוח חשמל- האם נשאר במקום הקיים?	על המציע לקחת בחשבון פירוק , התקנה , חיוט , הקמה , בדיקות וכל היוצא בזה לטובת לוח החשמל



מובהר כי:

1. אלא אם צוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי ההזמנה.
2. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי נפרד מההזמנה.
3. המציע יצרף להצעתו להזמנה מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על ידו בכל עמוד.
4. מובהר כי ההזמנה מושא מסמך זה אינה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, תשנ"ב 1992-, ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים.
5. מובהר כי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב 1992-, והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה אינם חלים על ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה במסמך זה שימוש במונח "מכרז" בין על ידי ההתאחדות ובין על ידי מי מהמציעים אזי שהדבר נעשה למען הנוחות בלבד.